

Як використовувати генератори безпечно для екології

1 Отримати дозвіл на викиди

Але! Тимчасово, протягом дії воєнного стану у та шести місяців після його припинення або скасування, законодавство дозволяє експлуатувати генератори, системи безперебійного електроживлення, електрогенераторні установки без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Виняток — вони є невід'ємною частиною об'єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року (п. 1-2 Прикінцевих положень Закону № 2707)

2 Сплачувати податок за викиди

Але! Тимчасово екологічний податок за викиди від генераторів не нараховується. Адже на період дії воєнного стану електрогенераторні установки, що класифікуються за кодом 8502 згідно з УКТЗЕД, не вважаються стаціонарними джерелами забруднення у значенні підпункту 14.1.230 ПК (п. 46 підрозд. 5 розд. XX ПК)

3 Подбати про дозвільні документи на зберігання пального:

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами — якщо об'єкт, де зберігається пальне, призводить до викидів забруднюючих речовин у повітря
- висновок з оцінки впливу на довкілля — коли діяльність зі зберігання пального підпадає під критерій пункту 4 частини 3 статті 3 Закону № 2059-VIII
- ліцензію на зберігання пального — у встановлених законодавством випадках

4 Дотримати вимог до зберігання пального:

- **місце зберігання**
Зберігати пальне треба на майданчиках, обладнаних гідроізоляцією та системою збору розливів, що забезпечує захист від протікання
- **резервуари**
На спеціальних майданчиках треба розташовувати резервуари для зберігання пального з матеріалів, стійких до впливу пального, з антикорозійним покриттям. Під резервуарами розміщувати металевий піддон з бортами для збору проливів
-  Нормативні вимоги також передбачають наявність: системи контролю рівня пального, системи аварійного зливу, засобів для локалізації можливих витоків
- **захист ґрунту та водних ресурсів**
Для того щоб запобігти потраплянню пального в ґрунт і підземні води, треба передбачити на майданчиках систему збору та утилізації дощових і талих вод
- **вентиляція і контроль викидів**
Вентиляція може бути природною або механічною. Вентиляційні системи у приміщенні повинні ефективно видаляти пари з пального. Для того щоб мінімізувати викиди шкідливих речовин в атмосферу, треба оснастити вентиляційне обладнання фільтрами
- **пожежна безпека**
Зону зберігання треба обладнати автоматичними системами сигналізації, пожежогасіння та евакуації
- **перевірки стану**
Стан резервуарів та іншого обладнання треба регулярно моніторити, щоб виявити можливі пошкодження або витoki. Також — проводити періодичні екологічні аудити та перевірки відповідності вимогам законодавства

